



Общество с ограниченной ответственностью "Бетон"

620142, Россия, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23, оф. 11/1, тел. +7 (343) 357-91-16

ИНН 6671085606 КПП 667101001 ОГРН 1186658033297

Р/сч 40702810938030011992 К/сч 30101810100000000964 БИК 046577964

ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Екатеринбург

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 453/1
Плиты бетонные тротуарные
1П7 ГОСТ 17608-2017

Выдан: ООО "Нова"

Номер Вагона: 58140237, 61331518.

Дата отгрузки: « 10 » 11 2021 г.

Количество, шт.: 22176

Дата изготовления: с 28.10.2021г. по 04.11.2021 г.

Морозостойкость –F300

Номинальные размеры, мм: 240x120x100

Класс бетона по прочности на сжатие: B22,5

Нормируемая прочность на сжатие (возраст- 28 суток), МПа – 28,8

Отпускная прочность не менее, Мпа: 20,16

Фактическая прочность при отгрузке, Мпа : 20,2

Примечание: при отгрузке изделий в возрасте менее 28 суток изготовитель гарантирует достижение нормируемой проектной прочности в возрасте 28 суток со дня изготовления при условии соблюдения требований хранения и укладке изделий на объекте. Гарантийный срок 24 месяцев.

Начальник ОТК:



Искендаров В.М.
Искендаров В.М.